


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: PY94.S3**

PY94.S3: Corpo illuminante L=880 - DALI-2 Sensor - Ottica Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 33.5W 4959lm - 4000K - CRI 90 - Bianco/Nero/Nero Trasparente

**Codice prodotto**

PY94.S3: Corpo illuminante L=880 - DALI-2 Sensor - Ottica Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 33.5W 4959lm - 4000K - CRI 90 - Bianco/Nero/Nero Trasparente

**Descrizione tecnica**

Corpo illuminante realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastico stampato ad iniezione. Ottica Very Wide Flood (80°) in versione Space Opti-Diamond (PMMA) con cover posteriore disponibile in versione Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Alimentatore DALI-2 integrato e sorgente LED (Mid-Power) monocromatica 4000K CRI90 ad emissione diretta. Versione con luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videotermini (L≤3000 cd/m²). Apparecchio completo di sensore DALI-2 con rilevatore di lux e movimento, per sistemi di controllo DALI-2 compatibili.

**Installazione**

Installazione su binari a tensione di rete.

Altezza di posizionamento min 2.4 m / max 5 m per movimento e min 2.4 m / max 3 m come sensore di lux e movimento.

Per ulteriori valori di altezza/interdistanza di posizionamento contattare la iGuzzini o fare riferimento ai fogli di istruzione.

Esempio diametro di copertura tipico del sensore di movimento: 5 m (@ 4 m h di installazione).

Range dinamico di illuminamento : 1-1000 lx.

Angolo di rilevamento del movimento 84°.

Angolo di rilevamento per misurazione della luce 30° - 60° (asimmetrico).

**Colore**

Bianco/Nero/Nero Trasparente (S3)

**Peso (Kg)**

2.73

**Cablaggio**

L'alimentazione avviene attraverso il bus DALI (consumo 9 mA).

**Note**

DALI EN 62386-101 ed.2 (DALI-2) Il sensore utilizzato è certificato DALI-2. DALI parts 101,103,301,303,304


Per i sistemi compatibili con il sensore DALI-2, contattare la iGuzzini.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	5031	Codice lampada:	LED
W di sistema:	35	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	6450	Codice ZVEI:	LED
W di sorgente:	35	Numero di vani ottici:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	143.7	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Im in modalità emergenza:	-	Corrente di spunto (in-rush):	10 A / - µs
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni B10A:	12 apparecchi
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	interruttore automatico:	B16A: 20 apparecchi C10A: 20 apparecchi C16A: 34 apparecchi
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2 sensor


# Polare



## Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

## Curva limite di luminanza



# Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 0.450 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	14.7	15.5	15.0	15.7	15.9	13.9	14.6	14.2	14.8	15.1	
	3H	14.6	15.3	15.0	15.5	15.8	13.8	14.4	14.1	14.7	15.0	
	4H	14.6	15.2	14.9	15.5	15.8	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	
	6H	14.5	15.1	14.9	15.4	15.7	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	
	8H	14.5	15.0	14.9	15.4	15.7	13.6	14.1	13.9	14.4	14.8	
	12H	14.5	15.0	14.8	15.3	15.7	13.5	14.0	13.9	14.4	14.7	
4H	2H	14.5	15.1	14.9	15.4	15.7	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	
	3H	14.4	14.9	14.8	15.3	15.6	13.6	14.1	14.0	14.4	14.8	
	4H	14.4	14.8	14.8	15.2	15.6	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	
	6H	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5	13.4	13.8	13.8	14.2	14.6	
	8H	14.3	14.6	14.7	15.1	15.5	13.4	13.7	13.8	14.1	14.6	
	12H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.5	13.3	13.7	13.8	14.1	14.5	
8H	4H	14.2	14.6	14.7	15.0	15.5	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	
	6H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	13.3	13.6	13.8	14.1	14.6	
	8H	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	
	12H	14.1	14.4	14.6	14.8	15.4	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	
12H	4H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	13.4	13.7	13.8	14.1	14.6	
	6H	14.1	14.4	14.6	14.9	15.4	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	
	8H	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	3.6 / -8.7				3.8 / -9.6					
		1.5H	6.3 / -9.7				6.2 / -10.3					
		2.0H	8.3 / -10.3				8.2 / -10.6					