

## U.F.O. UL

| L  | S  |
|--|--|
| Large<br>600x600 mm<br>[23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " | Small<br>400x400 mm<br>[15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |

### WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### ATTENTION:


LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

### ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

### ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.



**EN** Install in accordance with National electric code, local and federal code specifications.

**FR** Veuillez installer ce produit en conformité avec le code électrique national et les spécifications du code local et fédéral.

**ES** Instalar el producto respetando las normas eléctricas nacionales y las especificaciones de las normas locales y federales.


**IT** Installare il prodotto rispettando il codice elettrico nazionale, le specifiche del codice locale e federale.

**N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM , STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.**

**N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME, VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.**

**N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.**




**N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.**



Install only on poles "listed"  
Installer seulement sur mâts "listed"  
Instalar sólo sobre postes "listed"  
Installare solo su pali "listed"

**EN** Up light version, dry location only.  
**FR** Allumage, uniquement sur les sites secs.  
**ES** Encendiendo, sólo en sitios secos.  
**IT** Illuminazione verso l'alto, solo su luoghi asciutti.

S



Install only on poles "listed"  
Installer seulement sur mâts "listed"  
Instalar sólo sobre postes "listed"  
Installare solo su pali "listed"

100 mm min  
[4"]

Ø L

60 mm ÷ 120 mm  
[2 3/8" ÷ 4 3/4"]

Ø S

60 mm ÷ 102 mm  
[2 3/8" ÷ 4"]

PESO, DIMENSIONES Y SUPERFICIE DE MÁXIMO VOLUMEN DE LOS CUERPOS ÓPTICOS.  
PESO, DIMENSIONI E SUPERFICIE DI MASSIMO INGOMBRO, DEI VANI OTTICI.  
WEIGHT, DIMENSIONS AND MAXIMUM SURFACE AREA OF THE OPTICAL ASSEMBLIES.  
POIDS, DIMENSIONS ET SURFACE D'ENCOMBREMENT MAXIMUM DES GROUPES OPTIQUES.

a

b

| ART. | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>PESO<br><br>( Kg )<br>[lb] | Dimensions<br>Dimensions<br>Dimensioni<br>Dimensions<br><br>a x b<br>(mm)<br>[inch] | Surface<br>Surface<br>Superficie<br>Superficie<br><br>b x h<br>(mq)<br>[ftq] |
|------|---|---|--|
| L    | 13.7<br>[30.2]  | 634 x 105<br>[25" X 4 1/8"]   | 0.0453<br>[1/2]  |
| S    | 10<br>[22]  | 423 x 95.4<br>[16 5/8" X 3 3/4"]  | 0.029<br>[3/8]   |

L S

JUNCTION BOX  
( listed and suitable for wet location )

By others  
Non fournis  
No suministrados  
Non forniti

N  
WHITE  
BLANC  
BLANCO  
BIANCO

YELLOW/GREEN  
JAUNE - VERT  
AMARILLO-VERDE  
GIALLO-VERDE

L  
BLACK  
NOIR  
NEGRO  
NERO

art. BZW4


art. U100

EN Make electrical connection: Connect grounding wire (green or bare copper) from the supply circuit to the bare copper wire from the fixture. Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Use U.L. listed wire connectors (by others). Secure wire connectors with U.L. listed electrical tape (by others).

FR Réalisez la connexion électrique : reliez le fil de terre (vert ou cuivre nu) du circuit d'alimentation au fil en cuivre nu du luminaire. Reliez le fil (ou les fils) blanc du luminaire au fil blanc du circuit d'alimentation. Reliez le fil (ou les fils) noir du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation. Utilisez exclusivement des connecteurs de câbles homologués U.L. (non fournis avec le luminaire). Fixez les connecteurs de câbles à l'aide d'adhésif isolant homologué U.L. (non fourni avec le luminaire).

ES Realizar la conexión eléctrica: conectar el conductor de tierra (verde o cobre nudo) del circuito de alimentación con el conductor de cobre nudo del aparato. Conectar el conductor (o los conductores) blanco del aparato al conductor blanco del circuito de alimentación. Conectar el conductor (o los conductores) negro del aparato al conductor negro del circuito de alimentación. Utilizar solamente conectores para cables aprobados U.L. (no suministrados). Fijar los conectores para cables con cinta adhesiva aislante aprobada U.L. (no suministrada).

IT Eseguire il collegamento elettrico: collegare il conduttore di terra (verde o rame nudo) del circuito di alimentazione al conduttore in rame nudo dell'apparecchio. Collegare il conduttore (o i conduttori) bianco dell'apparecchio al conduttore bianco del circuito di alimentazione. Collegare il conduttore (o i conduttori) nero dell'apparecchio al conduttore nero del circuito di alimentazione. Utilizzare unicamente connettori per cavi omologati U.L. (non forniti in dotazione). Fissare i connettori per cavi con nastro isolante omologato U.L. (non fornito in dotazione).




**EN IMPORTANT:** In order to comply with established electrical code, the installer must seal the area around the fixture canopy and the wall, with type of caulking compound such as GE 100% or Dow Corning 100% silicone to provide a watertight seal in accordance with the differing surface textures of the wall.

**FR IMPORTANT:** Pour assurer la conformité aux normes électriques en vigueur, l'installateur doit isoler la zone autour du couvercle de protection de l'appareil et le mur à l'aide d'une colle pour sceller type silicone 100% GE ou Dow Corning pour assurer l'étanchéité suivant les différentes textures de la surface des murs.


**ES IMPORTANTE:** Para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre las instalaciones eléctricas el instalador tiene que aislar el área alrededor de la tapa de protección del aparato y la pared con un producto de aislamiento tipo silicona 100% GE o Dow Corning para garantizar la estanqueidad según el tipo de superficie de la pared.

**IT IMPORTANTE:** Per garantire la conformità alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, l'installatore ha l'obbligo di isolare l'area circostante il coperchio di protezione dell'apparecchio e la parete con un materiale sigillante tipo silicone 100% GE o Dow Corning per garantire la tenuta stagna a seconda della diversa natura della superficie della parete.

ADJUSTING THE LUMINOSITY  
RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE  
REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA  
REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA




art. BL18 - BL19



3  
4

1  
2


art. BL02 - BL03



3  
4

1  
2

| ART. | 25°C (298K)                                     |                                 |   |                                 |   |                                 |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
|      | <div><div>3<br/>4</div><div>1<br/>2</div></div> |                                 | <div><div>3<br/>4</div><div>1<br/>2</div></div> |                                 | <div><div>3<br/>4</div><div>1<br/>2</div></div> |                                 | <div><div>3<br/>4</div><div>1<br/>2</div></div> |                                 |
|      | PROFILE_1 (DEFAULT)                             |                                 | PROFILE_2                                       |                                 | PROFILE_3                                       |                                 | PROFILE_4                                       |                                 |
|      | POWER<br>PUISSANCE<br>POTENCIA<br>POTENZA       | FLUX<br>FLUX<br>FLUJO<br>FLUSSO | POWER<br>PUISSANCE<br>POTENCIA<br>POTENZA       | FLUX<br>FLUX<br>FLUJO<br>FLUSSO | POWER<br>PUISSANCE<br>POTENCIA<br>POTENZA       | FLUX<br>FLUX<br>FLUJO<br>FLUSSO | POWER<br>PUISSANCE<br>POTENCIA<br>POTENZA       | FLUX<br>FLUX<br>FLUJO<br>FLUSSO |
|      | [w]   | [ϕ]                             | [w]   | [ϕ]                             | [w]   | [ϕ]                             | [w]   | [ϕ]                             |
| BL02 | 36  | 2190                            | 36  | 2190                            | 36  | 2190                            | 36  | 2190                            |
| BL03 | 36  | 2400                            | 36  | 2400                            | 36  | 2400                            | 36  | 2400                            |
| BL18 | 56  | 3920                            | 56  | 3920                            | 56  | 3920                            | 56  | 3920                            |
| BL19 | 56  | 4300                            | 56  | 4300                            | 56  | 4300                            | 56  | 4300                            |



EN \* The data refers to a product operating at 100%

FR \* Les données se réfèrent au produit fonctionnant à 100%


ES \* Los datos se refieren al producto con funcionamiento al 100%

IT \* I dati si riferiscono al prodotto con funzionamento al 100%

## PROFILE \_2

% P2 [W]


LUMEN OUTPUT 2



## PROFILE \_4

% P4 [W]


LUMEN OUTPUT 4



## PROFILE \_3

% P3 [W]

LUMEN OUTPUT 3




EN The midnight point self-learning profiles operate in accordance with astronomical calendar data with specific reference to the latitude and longitude values of Rome. The device does not recognise daylight-saving time. The midnight point learning profile can be modified by using the Software (available on the website) and USB flash drive (item BZX1) to change the city of reference. For more detailed information on how to use the Software, please consult the e-catalogue available on the iGuzzini website: [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). To ensure the midnight point is recognised correctly, use product activation/deactivation systems which are as faithful as possible to the astronomical calendar, for example a photocell or timer which is linked to the astronomical calendar. Activation systems which do not adhere to the astronomical calendar will not guarantee recognition of the midnight point. Any margin of error in the estimation of the midnight point cannot be adjusted on the first day of operation: the default midnight point is considered to be 6 hours after activation. If no malfunctions are detected during the second day of operation, the margin of error in estimating the midnight point is limited to approximately 30 minutes. As soon as a new device is fitted within a network which has already been subjected to the self-learning process, the new product will assume the same status as the others from its third day of operation.

FR Les profils à auto-apprentissage de l'heure de minuit se base sur les données du calendrier astronomique, se référant à la latitude et à la longitude de la ville de Rome. Le dispositif ne reconnaît pas l'heure légale. Le profil d'apprentissage de l'heure de minuit peut être modifié en changeant de ville de référence à l'aide du logiciel (sur le site) et de la clé USB (art. BZX1). Pour tout renseignement complémentaire sur l'utilisation du Logiciel, il est possible de consulter le catalogue électronique du site iGuzzini: [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Afin de relever exactement l'heure de minuit, il faut utiliser des systèmes d'allumage et d'extinction du produit les plus fidèles possibles au calendrier astronomique, par exemple des cellules photoélectriques ou des minuteries reliées au calendrier astronomique. Les systèmes d'allumage qui ne suivent pas le calendrier astronomique n'assurent pas l'identification de l'heure de minuit. Il n'est pas possible de contrôler de possibles erreurs d'estimation de l'heure de minuit pendant le premier jour de fonctionnement: l'heure de minuit est fixée par défaut à 6 heures après l'allumage. Si pendant le deuxième jour de fonctionnement le système ne présente pas d'anomalies, la valeur de l'erreur d'estimation de l'heure de minuit ne dépasse pas les 30 minutes environ. Quand un nouveau dispositif est introduit à l'intérieur d'un réseau étant déjà en mode d'auto-apprentissage, le nouveau produit est mis dans des conditions analogues à celles des autres produits dès le troisième jour.


ES Los perfiles con auto-aprendizaje de la medianoche se basan en los datos del calendario astronómico con latitud y longitud de la ciudad de Roma. El dispositivo no reconoce la hora legal. Es posible modificar el perfil de aprendizaje de la medianoche cambiando la ciudad de referencia mediante el Software (disponible en el sitio Web) y la llave USB (art. BZX1). Para mayor información relativa al uso del Software, es posible consultar el catálogo electrónico presente en el sitio de iGuzzini: [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Para el correcto reconocimiento de la medianoche, adoptar sistemas de encendido y apagado del producto que se ajusten con la mayor precisión posible al calendario astronómico, Ej.: fotocélula o temporizador conectados al calendario astronómico. Con sistemas de encendido que no respeten el calendario astronómico no se garantiza el reconocimiento de la medianoche. En el primer día de funcionamiento el error de estimación de la medianoche no es controlable: por defecto la medianoche se considera a 6 horas del encendido. Si durante el segundo día de encendido no se presenta ningún malfuncionamiento, el error de estimación de la medianoche se limita a aprox. 30 minutos. Cuando un dispositivo nuevo es introducido dentro de una red ya sometida a auto-aprendizaje, el nuevo producto se ajusta a las mismas condiciones de los otros a partir del tercer día.

IT I profili con auto-apprendimento della mezzanotte, si basano sui dati del calendario astronomico con latitudine e longitudine della città di Roma. Il dispositivo non riconosce l'ora legale. E' possibile modificare il profilo di apprendimento della mezzanotte variando la città di riferimento tramite Software (disponibile sul sito) e chiavetta USB (art. BZX1). Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del Software, è possibile consultare il catalogo elettronico presente sul sito iGuzzini: [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Per il corretto riconoscimento della mezzanotte, adottare sistemi di accensione e spegnimento del prodotto più fedeli possibili al calendario astronomico es. fotocellula o timer collegati al calendario astronomico. Con sistemi di accensione che non rispettano il calendario astronomico non viene garantito il riconoscimento della mezzanotte. Nel primo giorno di funzionamento l'errore di stima della mezzanotte non è controllabile: per default la mezzanotte viene considerata a 6 ore dall'accensione. Se durante il secondo giorno di accensione non si verificano malfunzionamenti, l'errore di stima della mezzanotte è limitato a circa 30 minuti. Nel momento in cui un nuovo dispositivo viene inserito all'interno di una rete già sottoposta ad auto-apprendimento, il nuovo prodotto va in condizioni analoghe agli altri già dal terzo giorno.



## PROFILE\_3

### LUMEN OUTPUT 3



Midnight point self-learning profiles

Les profils à auto-apprentissage de l'heure de minuit

Los perfiles con auto-aprendizaje de la medianoche se basan en los datos

I profili con auto-apprendimento della mezzanotte


EN \* The data refers to a product operating at 100%

FR \* Les données se réfèrent au produit fonctionnant à 100%

ES \* Los datos se refieren al producto con funcionamiento al 100%

IT \* I dati si riferiscono al prodotto con funzionamento al 100%

## LUMEN OUTPUT 1



EN The midnight point self-learning profiles operate in accordance with astronomical calendar data with specific reference to the latitude and longitude values of Rome. The device does not recognise daylight-saving time. The midnight point learning profile can be modified by using the Software (available on the website) and USB flash drive (item BZX1) to change the city of reference. For more detailed information on how to use the Software, please consult the e-catalogue available on the iGuzzini website: [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com)

To ensure the midnight point is recognised correctly, use product activation/deactivation systems which are as faithful as possible to the astronomical calendar, for example a photocell or timer which is linked to the astronomical calendar. Activation systems which do not adhere to the astronomical calendar will not guarantee recognition of the midnight point. Any margin of error in the estimation of the midnight point cannot be adjusted on the first day of operation: the default midnight point is considered to be 6 hours after activation. If no malfunctions are detected during the second day of operation, the margin of error in estimating the midnight point is limited to approximately 30 minutes. As soon as a new device is fitted within a network which has already been subjected to the self-learning process, the new product will assume the same status as the others from its third day of operation. The CLO Optimizer functionality can be set on all profiles using a USB pen-drive (art. BZX1) and the software available on [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Entering the CLO Optimizer will stop all preset profiles. The CLO Optimizer will be entered into all 4 profiles.

FR Les profils à auto-apprentissage de l'heure de minuit se base sur les données du calendrier astronomique, se référant à la latitude et à la longitude de la ville de Rome.

Le dispositif ne reconnaît pas l'heure légale.

Le profil d'apprentissage de l'heure de minuit peut être modifié en changeant de ville de référence à l'aide du logiciel (sur le site) et de la clé USB (art. BZX1). Pour tout renseignement complémentaire sur l'utilisation du Logiciel, il est possible de consulter le catalogue électronique du site [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com)

Afin de relever exactement l'heure de minuit, il faut utiliser des systèmes d'allumage et d'extinction du produit les plus fidèles possibles au calendrier astronomique, par exemple des cellules photoélectriques ou des minuteries reliées au calendrier astronomique. Les systèmes d'allumage qui ne suivent pas le calendrier astronomique n'assurent pas l'identification de l'heure de minuit.

Il n'est pas possible de contrôler de possibles erreurs d'estimation de l'heure de minuit pendant le premier jour de fonctionnement : l'heure de minuit est fixée par défaut à 6 heures après l'allumage. Si pendant le deuxième jour de fonctionnement le système ne présente pas d'anomalies, la valeur de l'erreur d'estimation de l'heure de minuit ne dépasse pas les 30 minutes environ. Quand un nouveau dispositif est introduit à l'intérieur d'un réseau étant déjà en mode d'auto-apprentissage, le nouveau produit est mis dans des conditions analogues à celles des autres produits dès le troisième jour. La fonction CLO Optimizer est programmable sur tous les profils à l'aide de la clé USB (art. BZX1) et du logiciel disponible sur le site [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). L'insertion du CLO Optimizer bloque tous les profils présélectionnés, le CLO Optimizer sera inséré sur les 4 profils.

ES Los perfiles con auto-aprendizaje de la medianoche se basan en los datos del calendario astronómico con latitud y longitud de la ciudad de Roma. El dispositivo no reconoce la hora legal.

Es posible modificar el perfil de aprendizaje de la medianoche cambiando la ciudad de referencia mediante el Software (disponible en el sitio Web) y la llave USB (art. BZX1). Para mayor información relativa al uso del Software, es posible consultar el catálogo electrónico presente en el sitio de [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com)

Para el correcto reconocimiento de la medianoche, adoptar sistemas de encendido y apagado del producto que se ajusten con la mayor precisión posible al calendario astronómico. Ej.: fotocélula o temporizador conectados al calendario astronómico. Con sistemas de encendido que no respeten el calendario astronómico no se garantiza el reconocimiento de la medianoche.

En el primer día de funcionamiento el error de estimación de la medianoche no es controlable: por defecto la medianoche se considera a 6 horas del encendido. Si durante el segundo día de encendido no se presenta ningún malfuncionamiento, el error de estimación de la medianoche se limita a aprox. 30 minutos. Cuando un dispositivo nuevo es introducido dentro de una red ya sometida a auto-aprendizaje, el nuevo producto se ajusta a las mismas condiciones de los otros a partir del tercer día. La funcionalidad CLO Optimizer puede programarse en todos los perfiles a través de la USB (art. BZX1) y del Software disponible en [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). La inserción del CLO Optimizer inhibe todos los perfiles predefinidos, el CLO Optimizer se va a insertar en todos los 4 perfiles.

IT I profili con auto-apprendimento della mezzanotte, si basano sui dati del calendario astronomico con latitudine e longitudine della città di Roma. Il dispositivo non riconosce l'ora legale. E' possibile modificare il profilo di apprendimento della mezzanotte variando la città di riferimento tramite Software (disponibile sul sito) e chiavetta USB (art. BZX1). Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del Software, è possibile consultare il catalogo elettronico presente sul sito [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com)

Per il corretto riconoscimento della mezzanotte, adottare sistemi di accensione e spegnimento del prodotto più fedeli possibili al calendario astronomico es. fotocellula o timer collegati al calendario astronomico. Con sistemi di accensione che non rispettano il calendario astronomico non viene garantito il riconoscimento della mezzanotte.

Nel primo giorno di funzionamento l'errore di stima della mezzanotte non è controllabile: per default la mezzanotte viene considerata a 6 ore dall'accensione. Se durante il secondo giorno di accensione non si verificano malfunzionamenti, l'errore di stima della mezzanotte è limitato a circa 30 minuti. Nel momento in cui un nuovo dispositivo viene inserito all'interno di una rete già sottoposta ad auto-apprendimento, il nuovo prodotto va in condizioni analoghe agli altri già dal terzo giorno. La funzionalità CLO Optimizer è impostabile su tutti i profili tramite chiavetta USB (art. BZX1) e Software disponibile sul sito [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). L'inserimento del CLO Optimizer inibisce tutti i profili preimpostati, il CLO Optimizer verrà inserito su tutti e 4 i profili.


EN We recommend adjusting light intensity quickly with no rain/humidity and leaving the product open only for a short time.

FR Il est conseillé d'effectuer le réglage de l'intensité lumineuse rapidement, à l'abri de l'humidité ou de la pluie et de ne pas laisser le produit ouvert pendant trop longtemps.







ES Se recomienda efectuar la regulación de la intensidad luminosa de manera rápida en ausencia de humedad o lluvia sin dejar el producto abierto durante mucho tiempo.


IT Si consiglia di effettuare la regolazione dell'intensità luminosa rapidamente in assenza di umidità o pioggia e di non lasciare per lungo tempo il prodotto aperto.

Pole application.  
Installation sur mât.  
Instalación en poste.  
Installazione su palo.






|   | POLE - MAT - POSTE - PALO   |           |               |           |                |   |
|---|---|-----------|---------------|-----------|----------------|---|
|   |  |           |               |           |                |   |
|   | Ø 76 mm [3"]  |           | Ø 102 mm [4"] |           | Ø 120 mm [4¾"] |   |
|  | L   | S         | L             | S         | L              | S |
|   | art. BZP4   | art. BZP3 | art. BZP6     | art. BZP5 | art. BZP7      | / |
|   | /   |           | L             | S         | L              | S |
|   |   |           | art. BZP8     | art. BZU5 | art. BZP9      | / |
|   |   |           | L             | S         | L              | S |
|  | /   |           | art. BZQ0     | art. BZU6 | art. BZQ1      | / |
|   |   |           | L             | S         | L              | S |
|   |   |           | L             | S         | L              | S |
|  | L   | S         | L             | S         | L              | S |
|   | art. BZQ2   |           | art. 6161     |           | art. 6162      | / |
|  | /   |           | art. BZM6     |           | art. BZM7      |   |



Ø 35 mm [1⅜"]


Ø 102 [4"]

Ø 120 [4¾"]




Ø 22mm [⅞"]


Ø 76 [3"]



45mm [1¾"]




JUNCTION BOX  
( listed and suitable for wet location )



M10

SUPPLIED FOURNI SUMINISTRADO FORNITO


37 Nm



OK

!

NO




OK

!


NO






SUPPLIED  
FOURNI  
SUMINISTRADO  
FORNITO


17 Nm



ART. BZW4




art.  
U100



art.  
U100

MAX 15m  
[49\"/>



EN The cable weighing on the product or being accidentally tugged may cause damage to the product. Avoid both.

N.B.:\*Do not subject to tugs greater than 80 N.

FR Evitez que le poids du câble ou ses tractions accidentelles grèvent sur le produit.

N.B.:\*Ne pas soumettre à des tractions dépassant 80 N.

ES Evitar cargar el peso del cable o sus tracciones accidentales sobre el producto.

NOTA:\*No someter a tracciones superiores a 80 N.

IT Evitare che il peso del cavo o sue trazioni accidentali gravino sul prodotto.



N.B.:\*Non sottoporre a trazioni superiori agli 80 N.

FOR ATTACHMENT, USE EXPENSION PLUGS WITH M8 SCREW; CHOOSE THE TYPE OF PLUG (NYLON, STEEL, CHEMICAL REACTION...) ACCORDING TO THE CHARACTERISTICS OF THE SURFACE (MASONRY, CONCRETE, METAL...) TO WHICH IT IS APPLIED.  
POUR LA FIXATION, UTILISEZ DES CHEVILLES A EXPENSION ET DES VIS M8, LE TYPE DE CHEVILLE DEVANT ÊTRE UTILISÉ (NYLON, ACIER, A REACTION CHIMIQUE...) DOIT ÊTRE CHOISI EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU DE SUPPORT (MAÇONNERIE, BETON, METAL...) DU PRODUIT.

TIPO DEW TARUGO QUE DEBE USARSE (NYLON, ACERO, DE REACCION QUIMICA...) DEBERA ELEGIRSE WN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE SPORTE ( MAMPOSTERIA, HORMIGON, METAL...) EN EL CUAL DEBE APLICARSE EL PRODUCTO.




PER IL FISSAGGIO USARE TASSELLI AD ESPANSIONE CON VITI M8; IL TIPO DI TAS SELLO DA USARE (NYLON, ACCIAIO, A REAZIONE CHIMICA...) E' DA SCEGLIERE OM FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DI SUPPORTO (MURATURA, CALCESTRUZZO, METALLO...) SU CUI VIENE APPLICATO IL PRODOTTO.

CENTRE TO CENTRE DISTANCE BETWEEN HOLES  
ENTRE-AXES DE PERCAGE  
DISTANCIA ENTRE LOS EJES DE PERFORACIÓN  
INTERASSI DI FORATURA




M8

Tighten firmly  
Serrer à fond  
Enroscar en firme  
Serrare a fondo





## ART. 6163 - 6164 - BZQ3




| ART. | Ø<br>mm<br>[inch] |
|------|-------------------|
| 6163 | 89 [3"1/2]        |
| 6164 | 114 [4"1/2]       |
| BZQ3 | 60 [2"3/8]        |

## ART. BZM6 - BZM7

Tighten firmly  
Serrer à fond  
Enroscar en firme  
Serrare a fondo



POLE  
MAT  
POSTE  
PALO



- EN** Replace the damaged protective screen, requesting the technical specifications from the manufacturer. Do not use the luminaire without the screen.  
**Be careful of the objects that deteriorate when exposed to UV rays.**
- FR** Remplacez l'écran de protection endommagé en demandant au fabricant les spécifications techniques correspondantes. N'utilisez pas l'appareil sans écran.  
**Attention aux objets craignant les rayons U.V.**
- ES** Sustituir la pantalla de protección dañada solicitando las respectivas especificaciones técnicas al fabricante. No utilizar el aparato sin la pantalla.  
**Cuidado con los objetos deteriorables por los rayos ultravioletas.**
- IT** Sostituire lo schermo di protezione danneggiato, richiedendo le specifiche tecniche al costruttore. Non utilizzare l'apparecchio senza lo schermo.  
**Attenzione agli oggetti deteriorabili dai raggi U.V. .**

- EN** In case of malfunctioning the power supply and Led support can be replaced.
- FR** En cas de mauvais fonctionnement on peut remplacer l'alimentation et le support Led.
- ES** En caso de malfuncionamiento se puede sustituir la alimentación y el soporte Led.
- IT** In caso di malfunzionamento si può sostituire l'alimentazione e il supporto Led.

- EN** **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.
- FR** **N.B.:** Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
- ES** **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
- IT** **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

| ART          | power factor<br>facteur de puissance<br>factor de potencia<br>fattore di potenza | absorbed current<br>courant absorbé<br>corriente absorbida<br>corrente assorbita |
|--------------|--|--|
| BL02<br>BL03 | >0,9   | 0,171  |
| BL18<br>BL19 | >0,95  | 0,256  |

| ART. | power factor<br>facteur de puissance<br>factor de potencia<br>fattore di potenza |            |            | absorbed current<br>courant absorbé<br>corriente absorbida<br>corrente assorbita |            |            |
|------|--|------------|------------|--|------------|------------|
|      | PROFILE_01   | PROFILE_02 | PROFILE_03 | PROFILE_01   | PROFILE_02 | PROFILE_03 |
| BL04 | >0,9   | >0,9       | >0,9       | 0,150  | 0,171      | 0,202      |
| BL05 | >0,9   | >0,9       | >0,9       | 0,150  | 0,171      | 0,202      |
| BL06 | >0,9   | >0,9       | >0,95      | 0,183  | 0,208      | 0,245      |
| BL07 | >0,9   | >0,9       | >0,95      | 0,183  | 0,208      | 0,245      |
| BL08 | >0,9   | >0,9       | >0,95      | 0,183  | 0,208      | 0,245      |
| BL09 | >0,9   | >0,9       | >0,95      | 0,183  | 0,208      | 0,245      |
| BL10 | >0,95  | 0,95       | >0,95      | 0,208  | 0,241      | 0,287      |
| BL11 | >0,95  | 0,95       | >0,95      | 0,208  | 0,241      | 0,287      |
| BL12 | >0,9   | >0,9       | >0,9       | 0,152  | 0,172      | 0,202      |
| BL13 | >0,9   | >0,9       | >0,9       | 0,152  | 0,172      | 0,202      |
| BL14 | >0,9   | 0,95       | >0,95      | 0,208  | 0,241      | 0,288      |
| BL15 | >0,9   | 0,95       | >0,95      | 0,208  | 0,241      | 0,288      |
| BL16 | >0,9   | 0,95       | >0,95      | 0,208  | 0,241      | 0,288      |
| BL17 | >0,9   | 0,95       | >0,95      | 0,208  | 0,241      | 0,287      |

iGuzzini North America

9320 Boul. St-Laurent  
suite 100, Montréal (Québec)  
Canada H2N 1N7  
P: 514.523.1339 F: 514.525.6107  
www.iguzzini-na.com  
CL - 16.05.2019