


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: M457+MM55.01+L044

M457: Profilo iniziale versione Frame per piastre 35/49W T16 L=4526

MM55.01: Piastra bilampada per cablaggio elettronico - Bianco

**Codice prodotto**

M457: Profilo iniziale versione Frame per piastre 35/49W T16 L=4526 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Frame completo di giunti diretti; schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione; predisposto per alloggiamento di 3 piastre cablate 35/49W T16

Installazione

Montaggio in file continue. Applicabile ad incasso tramite apposite staffe comprese nell'imballo

Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

I profili iniziali sono già forniti di cablaggio passante a 7 poli per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per un'installazione semplificata degli apparecchi

Note

La composizione dell'ordine e la configurazione della fila continua possono essere ricavate dal catalogo. Piastre, cablaggi, set di testate e accessori di fissaggio vanno ordinati a parte.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C

**Codice prodotto**

MM55.01: Piastra bilampada per cablaggio elettronico - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Piastra cablata portalampade in lamiera d'acciaio piegata predisposta per sovrapposizione (overlapping) di 2 sorgenti tubolari T16.

Colore

Alluminio (12)

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Cablaggio elettronico predisposto per luce di emergenza, completo di inverter e gruppo batterie ricaricabili. Morsettiere predisposte per REST MODE. Luce di emergenza permanente; autonomia 1,5 ore con ciclo di ricarica 12 ore - autonomia 3 ore con ciclo di ricarica 24 ore. Conformità alle specifiche EN60598-2-22.

Note

La composizione dell'ordine e la configurazione della fila continua possono essere ricavate dal catalogo. Piastre, cablaggi, set di testate e accessori di fissaggio vanno ordinati a parte. Per i cablaggi delle applicazioni ad incasso fare riferimento al foglio d'istruzione dei moduli iniziali/terminali.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

CE

Dati tecnici

Im di sistema: 9601

W di sistema: 234

Im di sorgente: 3300

W di sorgente: 35

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 41

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 0

o superiore [lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 48 [%]:

Indice di resa cromatica: 86

Temperatura colore [K]: 4000

Voltaggio [Vin]: 230

Codice lampada: L044


Attacco: G5

Numero di lampade per vano ottico: 6

Codice ZVEI: T 16

Numero di vani ottici: 1

Polare



Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	32	27	23	20	26	23	22	19	39
1.0	35	30	27	24	30	26	26	23	47
1.5	40	36	33	31	35	33	32	29	60
2.0	43	40	37	35	39	37	36	33	68
2.5	45	42	40	38	41	39	39	36	74
3.0	46	44	42	40	43	41	40	38	78
4.0	48	46	44	43	45	43	43	40	83
5.0	49	47	46	44	46	45	44	42	86

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 19800 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	19.5	20.7	19.9	21.0	21.3	19.6	20.8	19.9	21.0	21.3
	3H	21.1	22.2	21.4	22.4	22.7	20.1	21.2	20.4	21.4	21.7
	4H	21.7	22.7	22.1	23.0	23.3	20.3	21.3	20.6	21.6	21.9
	6H	22.2	23.1	22.5	23.4	23.8	20.4	21.3	20.7	21.6	21.9
	8H	22.3	23.2	22.7	23.5	23.9	20.4	21.2	20.7	21.6	21.9
	12H	22.4	23.2	22.8	23.6	24.0	20.3	21.2	20.7	21.5	21.9
4H	2H	20.2	21.2	20.6	21.5	21.9	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4
	3H	22.0	22.8	22.4	23.2	23.5	22.5	23.3	22.9	23.7	24.1
	4H	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3
	6H	23.3	23.9	23.7	24.3	24.8	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5
	8H	23.5	24.1	23.9	24.5	24.9	23.1	23.7	23.5	24.1	24.5
	12H	23.6	24.1	24.0	24.6	25.0	23.1	23.6	23.5	24.1	24.5
8H	4H	23.0	23.6	23.4	24.0	24.5	23.6	24.2	24.1	24.7	25.1
	6H	23.7	24.2	24.2	24.7	25.2	24.0	24.5	24.5	24.9	25.4
	8H	24.0	24.4	24.5	24.9	25.4	24.1	24.6	24.6	25.0	25.5
	12H	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5	24.2	24.6	24.7	25.1	25.6
12H	4H	23.0	23.6	23.5	24.0	24.5	23.8	24.3	24.3	24.8	25.2
	6H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.2	24.2	24.6	24.7	25.1	25.6
	8H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.5	24.4	24.8	24.9	25.2	25.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.1 / -0.1		0.1 / -0.1						
		1.5H	0.3 / -0.4		0.3 / -0.3						
		2.0H	0.4 / -0.5		0.4 / -0.5						