

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2023

Zubehörcode

PC95: Notlicht-Kit **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Set für Notbetrieb Reihe Laser Ø96. Das Kit enthält das Aggregat Versorgungsgerät + Inverter + Ni-Mh-Akku Die mit dem Kit verbundene Einbauleuchte wird der Notbeleuchtungsbetrieb zugewiesen. Aufladung von 12 Stunden für eine Notbeleuchtungsdauer von 1,5 Stunden/Aufladung von 24 Stunden für eine Notbeleuchtungsdauer von 3 Stunden. Das dem Verpackungsinhalt beigefügte Signal-LED-Licht muss in der Nähe der Notbeleuchtung-Einbauleuchte positioniert werden. Weitere technische Hinweise zum Notbetrieb werden in der Betriebsanleitung aufgeführt.

Installation

Einsetzen des Notbeleuchtungsaggregats in die Einbauöffnung der Einbauleuchte.

Farben

Neutral (00)

Verkabelung

Anschlüsse mittels spezieller Steckverbinder L + N / Le + Ne (Notbeleuchtungsleitung) - Anschlüsse des Signal-LEDs, des Akkus und der Einbauleuchte mittels Schnelklemmleisten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen
