

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MB59

MB59: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - DALI-Versorgungseinheit - Optik Allgemeinbeleuchtung



Produktcode

MB59: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - DALI-Versorgungseinheit - Optik Allgemeinbeleuchtung

Warnung! Code eingestellt

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte zur Bestückung mit LED. Ausführung mit Falz für die Installation als Aufbau. Reflektor mit Vakuum-Aluminiumdampf facettiert-metallisiert, mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit System zur passiven Kühlung. Produkt komplett mit DALI LEDs 3000 lm im Farbton Warm White 3000K und nicht in die Leuchte integriertem Treiber. Lichtverteilung Allgemeinbeleuchtung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.88

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Komplett mit elektronischen DALI-Bauteilen

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP23

on the visible part of
the product once installed




pending

Technische Daten

Im System:	2879	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	28.6	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	3000	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	24	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	100.7	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 96 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI
CRI:	80		


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	62	56	51	61	55	55	49	51
1.0	77	69	64	60	68	63	62	57	59
1.5	86	80	76	72	79	75	74	69	72
2.0	91	87	83	80	85	82	81	77	80
2.5	94	90	87	85	89	86	85	81	84
3.0	96	93	90	88	91	89	87	84	87
4.0	98	95	93	91	93	92	90	86	90
5.0	99	97	95	93	95	93	92	88	92

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	24.1	25.1	24.4	25.3	25.0	24.1	25.1	24.4	25.3	25.0
	3H	24.0	24.9	24.4	25.2	25.4	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7
	4H	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6
	6H	23.9	24.6	24.2	24.9	25.2	24.1	24.8	24.5	25.2	25.5
	8H	23.8	24.5	24.2	24.9	25.2	24.1	24.8	24.5	25.1	25.4
	12H	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	24.0	24.7	24.4	25.0	25.4
4H	2H	24.2	25.0	24.5	25.3	25.0	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3
	3H	24.1	24.7	24.5	25.1	25.4	24.1	24.7	24.4	25.0	25.4
	4H	24.0	24.6	24.4	24.9	25.3	24.0	24.6	24.4	24.9	25.3
	6H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2
	8H	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2
	12H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.1	23.8	24.2	24.3	24.7	25.1
8H	4H	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2
	6H	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1
	8H	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0
	12H	23.7	24.0	24.2	24.4	25.0	23.7	24.0	24.2	24.4	25.0
12H	4H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.1	23.8	24.2	24.3	24.7	25.1
	6H	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0
	8H	23.7	24.0	24.2	24.4	25.0	23.7	24.0	24.2	24.4	25.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -0.7					0.5 / -0.7				
	1.5H	1.5 / -5.0					1.5 / -5.0				
	2.0H	3.0 / -19.7					3.0 / -19.7				