iShop

Design Carlo Colombo **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Juin 2023

Configuration du produit: N190
N190: corps moyen - warm white - optique flood

Référence produit
N190: corps moyen - warm white - optique flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour l'installation sur rail à tension de réseau pour source LED avec technologie C.o.B. haut rendement, avec émission monochrome tonalité Warm White (3000K). Produit livré avec réflecteur interchangeable OPTIBEAM optique flood. Alimentation électronique dans le boîtier d'alimentation placé verticalement par rapport au boîtier optique. Boîtier optique réalisé en aluminium moulé sous pression, boîtier d'alimentation réalisé en matériau thermoplastique facilement personnalisable. Rotation de 360° autour de l'axe vertical et inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Dissipation de la chaleur passive. Possibilité d'installation d'un réfracteur pour la distribution elliptique à commander comme accessoire.

Installation
Rail électrifié ou sur patère

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01) | Noir (04)	1.26



Montage
fixé à un rail 3 allumages|en saillie au plafond

Câblage
Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

Im du système:	2305	IRC:	80
W du système:	31.5	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3000	MacAdam Step:	3
W source:	29	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	73.2	Pertes de l'alimentation [W]:	2.5
Im en mode secours:	-	Code Lampe:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Code ZVEI:	LED
Angle d'ouverture [°]:	28°	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
2	1	1326	1745
4	2	331	436
6	3	147	194
8	4	83	109

Isolux



Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	12.8	13.4	13.0	13.6	13.8	12.8	13.4	13.0	13.6	13.8
	3H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	13.0	13.6	13.4	13.9	14.1
	4H	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3
	6H	15.4	15.8	15.7	16.1	16.5	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4
	8H	15.6	16.1	16.0	16.4	16.8	13.3	13.7	13.6	14.0	14.4
	12H	15.8	16.2	16.2	16.6	16.9	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4
4H	2H	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8
	3H	14.7	15.1	15.0	15.4	15.8	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4
	4H	15.5	15.9	15.9	16.3	16.7	15.5	15.9	15.9	16.3	16.7
	6H	16.4	16.8	16.9	17.2	17.6	15.8	16.1	16.2	16.5	17.0
	8H	16.8	17.1	17.2	17.5	18.0	15.9	16.2	16.3	16.6	17.1
	12H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	15.9	16.2	16.4	16.7	17.1
8H	4H	15.9	16.2	16.3	16.6	17.1	16.8	17.1	17.2	17.5	18.0
	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.2	17.5	17.7	17.9	18.4
	8H	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6
	12H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8
12H	4H	15.9	16.2	16.4	16.7	17.1	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1
	6H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7
	8H	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9

Variations with the observer position at spacing:

S =	1.0H	0.7 / -0.3	0.7 / -0.3
	1.5H	1.7 / -0.5	1.7 / -0.5
	2.0H	2.7 / -0.6	2.7 / -0.6