


Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

Configuration du produit: PS24

PS24: Corps Ø122mm - électronique gradable DALI - optique Wide Flood



Référence produit

PS24: Corps Ø122mm - électronique gradable DALI - optique Wide Flood

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail ou patère à tension de réseau. Source LED à haut rendu de couleur de tonalité 3500K et système optique OptiBeam Lens, optique Wide Flood. Alimentation électronique DALI intégrée au produit. Corps éclairant en aluminium moulé sous pression et en matière thermoplastique, permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° dans le plan horizontal, avec blocages mécaniques de l'orientation. Dissipation de chaleur passive. Projecteur avec système « Push&Go » pouvant contenir jusqu'à trois accessoires plats en même temps. Possibilité d'utiliser le même système pour l'application d'un composant externe supplémentaire, au choix entre déflecteurs directionnels et écran anti-éblouissement. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation

Installation sur rail ou patère à tension de réseau.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

2.13

Montage

applique murale/en saillie au plafond

Câblage

Composants électroniques intégrés au produit.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2460	IRC (minimum):	90
W du système:	29.3	Température de couleur [K]:	3500
Im source:	3280	MacAdam Step:	2
W source:	26	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	84	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	46°	Control:	DALI-2

Polaire

<p>Imax=3798 cd 90° 180° 90° 4000 0° α=46°</p>	<p>CIE nL 0.75 94-100-100-100-75 UGR 17.6-17.6 DIN A.61 UTE 0.75A+0.00T F*1=944 F*1+F*2=996 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<3000 cd/m² at 65° UGR<19 L<3000 cd/mq @65°</p>	Lux			
		h	d	Em	Emax
		2	1.7	727	950
		4	3.4	182	237
		6	5.1	81	106
8	6.9	45	59		

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	57	61	59	58	56	74
1.0	69	66	63	61	65	62	62	60	79
1.5	73	71	68	67	70	68	67	65	86
2.0	76	74	72	71	73	71	70	68	91
2.5	77	76	75	73	75	73	73	71	94
3.0	78	77	76	75	76	75	74	72	96
4.0	79	78	78	77	77	77	75	73	98
5.0	80	79	79	78	78	77	76	74	99

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3280 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y			viewed crosswise				viewed endwise				
2H	2H	18.2	18.8	18.4	19.0	19.3	18.2	18.8	18.4	19.0	19.3	
	3H	18.0	18.6	18.4	18.9	19.1	18.0	18.6	18.4	18.9	19.1	
	4H	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1	
	6H	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	
	8H	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0	
	12H	17.8	18.3	18.2	18.6	18.9	17.8	18.3	18.2	18.6	18.9	
4H	2H	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1	
	3H	17.8	18.3	18.2	18.6	19.0	17.8	18.3	18.2	18.6	19.0	
	4H	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	
	6H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	
	8H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8	
	12H	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	
8H	4H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8	
	6H	17.5	17.8	18.0	18.2	18.7	17.5	17.8	18.0	18.2	18.7	
	8H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	
	12H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	
12H	4H	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	
	6H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	
	8H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		4.1	/ -9.7				4.1	/ -9.7			
	1.5H		6.8	/ -12.0				6.8	/ -12.0			
	2.0H		8.8	/ -13.9				8.8	/ -13.9			